

Att tänka på om du drabbas av översvämning

Nedan redovisas en checklista över vad man bör tänka på om man drabbas av källaröversvämning. Vid källaröversvämning under torrväder bör man undersöka servisbrunnen. På så vis kan man konstatera om översvämningen är orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp i kommunens ledningar.

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet:

- Hur kom vattnet in?
- Vilka åtgärder vidtog du?

Checklista

1. Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
2. Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
3. Skaffa hjälp med läns-pumpning.
4. Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
5. Ring försäkringsbolaget.
6. Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
7. Anmäl översvämningen till Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).
Box 2022, 250 02 Helsingborg. Särskild blankett finns på www.astorp.se under *blanketter*.
8. Eventuella ersättningskrav måste meddelas skriftligt.