

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Vattentjänstplan för Åstorps kommun

Samrådshandling

Allmänt

Enligt de kompletteringar av Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) som beslutades 2022-06-22 av Riksdagen ska varje kommun ta fram en vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering för allmänt Vatten och avlopp. Den ska även innehålla åtgärder som behövs för att säkerställa att den allmänna anläggningen fungerar vid skyfall. Utöver det förfarande som följer av bestämmelserna om strategisk miljöbedömning av planer och program kapitel 6 i Miljöbalken ska kommunen innan den antar eller ändrar en vattentjänstplan samråda med berörda myndigheter och även med fastighetsägare som har betydande intresse i planen.

Planen ska i granskningskedet ställas ut för allmänheten i minst 4 veckor. Utställningen ska annonseras på kommunens anslagstavla. Kommunen ska för både samråd och granskning ta hänsyn till inkomna synpunkter från samråd och granskning och visa hur dessa har beaktats.

Hur samrådet har bedrivits

Ett förslag till vattentjänstplan har varit utsänt på samråd från 2023-10-27 till och med 2023-11-24.

Förslaget har hållits tillgängligt på www.astorp.se

Samrådet kungjordes i Helsingborgs dagblad samt kommunens hemsida datum 2023-10-27. Samrådet har också publicerats på kommunens digitala anslagstavla mellan 2023-10-26 och 2023-11-16.

Totalt har det inkommit 9 yttranden under samrådstiden. Efter samrådtidens slut har det inkommit ytterligare 0 yttranden.

Inkomna svar under samrådstiden:

- | | |
|--|------------|
| • Länsstyrelsen i Skåne | 2023-11-23 |
| • Havs- och vattenmyndigheten | 2023-11-01 |
| • Naturvårdsverket | 2023-11-03 |
| • Samhällsbyggnadsförvaltningen i Åstorp | 2023-11-20 |
| • Nordvästra Skånes Renhållnings AB | 2023-11-24 |
| • Kommunstyrelsens förvaltning i Bjuv | 2023-11-10 |
| • Medborgare 1 | 2023-11-13 |
| • Räddningstjänsten | 2023-11-21 |
| • Boverket | 2023-11-09 |

Av dessa har Boverket och Nordvästra Skånes renhållnings AB meddelat att de inte har några synpunkter.

Inkomna yttranden under samrådstiden med erinrande.

MYNDIGHETER OCH STATLIGA VERK

Länsstyrelsen i Skånes synpunkter, 2023-11-23

Sammanfattning

Vattentjänstplanen ska öka allmänhetens insyn och möjlighet till deltagande och påverkan vid den kommunala planeringen av hur behovet av allmänna vattentjänster i kommunen ska tillgodoses. Länsstyrelsen bedömer att redovisningen i vattentjänstplanen är på en för övergripande nivå och underlaget bör specificeras utifrån Åstorps kommuns förutsättningar. Av lagen om allmänna vattentjänster § 6 b framgår det att en vattentjänstplan ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. I förslaget till vattentjänstplan för Åstorps kommun saknas en långsiktig planering som kan tillämpas i den fysiska planeringen, ett underlag som visar på hur dricksvattenförsörjningen ska säkras, information om hur spillvatten ska renas framöver samt en uppdaterat plan för vilka områden utanför befintligt VA som ska tillgodoses. Underlaget är därmed inte tillräckligt för att länsstyrelsen och allmänheten kan yttra sig över vattentjänstplanen.

En vattentjänstplan ska också innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. I planen presenteras inga åtgärder som ska vidtas trots att problematiken med ökade skyfall och översvämningar beskrivs som aktuella för Åstorps kommun.

Kommentar: Åstorps kommun menar att tiden mellan kraven på innehåll i vattentjänstplanen blev kända och införandet av lagen varit för kort för kommunen att ta fram allt underlag som efterfrågas i Länsstyrelsens yttrande.

Åstorps kommun saknar i dagsläget delar av underlaget som efterfrågas, däribland en uppdaterad plan för utbyggnad på landsbygden.

Åstorps kommun är medvetna om att granskningsförslaget till Vattentjänstplan har brister och planerar därför att fram till nästa Vattentjänstplan antas att ta fram underlag som kan användas vid framtagande av en mer långsiktig och tillämpningsbar vattentjänstplan. Kommentaren påverkar inte dokumentets utformning.

Plan för utbyggnad på landsbygden planeras att tas fram till 2026. Tidsplan anges under rubriken "Framtida arbeten".

Det finns en modell som beskriver dricksvattensystemet, vilken används för att dimensionera dricksvattensystemet korrekt. Arbetet med dimensionsplan för spill- och dagvatten ligger långt fram i tiden och är därför inte tidsatta.

Bedömningen av de objekt som riskerar att bli översvämmade har Åstorps kommun för avsikt att utföra till nästa revidering av vattentjänstplanen. Att veta vilka objekt som riskerar att översvämmas är ett steg i en plan för hur dessa ska skyddas.

Vidare menar kommunen att många av de planerade åtgärder som finns inte kan redovisas i vattentjänstplanen då nyttan att presentera detta för allmänheten inte överstiger risken med att presentera känsliga punkter i VA-nätet och dess svagheter.

Åstorps kommun har dock för avsikt att uppfylla lagkraven och har i det reviderade granskningsförslaget kompletterat Vattentjänstplanen för att säkerställa detta. Se mer om ändringar som gjorts till följd av Länsstyrelsens synpunkter under respektive avsnitt här nedanför.

Allmänna synpunkter

Länsstyrelsen bedömer att redovisningen i vattentjänstplanen är på en för övergripande nivå. Bland annat bör planen ge information till medborgare om vilka områden som kommunen ansvarar för eller förväntas ansvara för avseende respektive vattentjänst. De kartor som finns går det att utläsa vilka tätorter eller bebyggelseområden som omfattas av respektive vattentjänst. Vidare behöver det framgå var de största utsläppspunkterna för spill- och dagvatten är belägna och hur dessa påverkar respektive vattenförekomst.

När det gäller dricksvattenuttag kan dessa påverka såväl kvalitativ som kvantitativ status på grundvattenförekomster. Påverkan på grundvattenförekomster från befintliga och framtida vattenuttag behöver därför redovisas i planen. För mer information om vattenförekomster, åtgärdsprogram och miljö kvalitetsnormer för vatten hänvisas till Vatteninformationssystem Sverige, VISS: <https://viss.lansstyrelsen.se/>

Kommentar: *Kartorna under rubriken "Övergripande kommunal VA-verksamhet" redovisar verksamhetsområde för de olika vattentjänsterna vilket visar i vilka områden som kommunen har ansvar för respektive vattentjänst.*

Gällande spillvatten-utsläppspunkternas påverkan på respektive vattenförekomst hänvisas i vattentjänstplanen till respektive reningsverks tillstånd och bräddrapportering i miljörapporterna. Vattentjänstplanen har kompletterats med länk till miljörapporterna för de olika reningsverken.

Gällande dagvatten-utsläppspunkterna påverkan på respektive vattenförekomst hänvisas i vattentjänstplanen till kommunens Dagvattenplan där bland annat statusen på dagvattensystemen och dess påverkan på berörda vattenförekomster beskrivs. Ny dagvattenplan är under framtagande och förväntas vara klar under första halvåret 2024.

Uttag av dricksvatten från grundvatten regleras i vattendom och eventuell påverkan av grundvattenförekomster bör därför utredas i samband med denna. Kommunen följer de tillstånd och lagar som gäller.

Miljöbedömning

Det framgår av bilaga till vattentjänstplanen att Åstorps kommun har undersökt enligt § 5 i Miljöbedömningsförordningen om planen medför betydande miljöpåverkan.

Kommunen har kommit fram till att planen inte medför betydande miljöpåverkan med det underlag som finns i den nuvarande plan. Underlaget för bedömningen finns med som bilaga och länsstyrelsen har inte omedelbart något att tillägga, annat än att det är viktigt att kommunen fortsätter använda underlaget vid uppdatering av vattentjänstplanen med de delar som saknas. Kommunen bör komplettera åtgärder för att hantera skyfall på kommunens Va-anläggningar och vid uppdatering av andra planer som är av relevans för vattentjänstplanen bör en ny bedömning genomföras.

Kommentar: *Miljöbedömningen uppdateras vid fortsatt arbete med vattentjänstplanen.*

Förvaltningsövergripande arbete

Det framgår inte av planen vilka förvaltningar som har varit med i framtagande av förslaget till planen eller vem som har fått mandat att ta fram den. Övergripande framförs NSVA som framställande av majoriteten av avsnitten i underlaget.

Länsstyrelsen har tidigare informerat om att det är viktigt det sker ett tvärsektoriellt arbete så

berörda förvaltningar tar del av den kunskap om skyfallskartering, miljöbedömning och samrådsprocesser det finns på planenheten. VA-organisationen har en roll gällande kapaciteten i va-anläggningar inklusive ledningsnät. Miljöförvaltningarna har underlaget till behovsutredningen gällande utbyggnad. Beredskapshandläggare kan vara viktiga att ha med vad gäller sekretesshänsyn.

Kommentar: *Granskningshandlingen har kompletterats med information under rubriken "inledning" om att Vattentjänstplanen tagits fram av NSVA och Åstorps kommun samt vilka avdelningar inom respektive verksamhet som varit delaktiga i arbetet.*

Översiktsplan och detaljplanering

Vattentjänstplanen beskriver mycket övergripande att kommunen och va-driftbolaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp samverkar kontinuerligt om bebyggelse är lämplig i förhållande till avledning av spillvatten och dagvatten samt möjlighet till dricksvattenförsörjning.

Under avsnittet nämns att en dimensionsplan för dricksvatten finns och för de två andra vattentjänsterna saknas denna strategiska bedömning. Länsstyrelsen menar att det är av största vikt att en sådan redovisning finns för respektive vattentjänst. Det är också angeläget att kopplingen till kommunens översiktsplan blir tydligare och att det sker en beskrivning av hur de båda processerna är tänkta att koordineras. Ett exempel som pågår just nu är samråd gällande ändring av översiktsplan för Björnås. Det är önskvärt att kommunens ställningstaganden i vattentjänstplanen är väl förankrade i förhållande till fysisk planering och att vattentjänstplanen har en detaljeringsgrad som gör det möjligt att i översiktsplanen ge en vägledning som är tydlig avseende vilka områden som försörjs eller avses försörjas av respektive vattentjänst och vilka områden som har behov av enskilda lösningar.

Vattentjänstplanen bör vidare ge underlag för att bedöma där särskild hänsyn behöver tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön enligt lag om allmänna vattentjänster 6 b§. Vattentjänstplanen bör också motivera ställningstaganden enligt ovan

Kommentar:

Dimensionsplan för spillvatten och dagvatten är något som man kan titta på framöver. Detta är en framtida önskan men kommer att ta mycket lång tid att ta fram.

Åstorps kommun och NSVA har för avsikt att göra en ny behovsbedömning till 2027. Detta arbete tar tid och resurser och kommer därför inte vara klart till första versionen av vattentjänstplan.

Dricksvatten

Avsnittet om dricksvatten skulle kunna utvecklas i vattentjänstplanen. Det finns ingen information angående om eller när det planeras för att ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan, mer än att det nämns kortfattat i översiktsplanen som det länkas till.

Det bör i vattentjänstplanen framgå vilket vattenbehov och vattenförbrukning det finns i kommunen i dag och antas finnas i framtiden, även sett till befolkningstillväxt. Storleksordningen på förlusterna på ledningsnätet kan uppskattas. Det saknas också en beskrivning av vilka vattenresurser som nyttjas i kommunen och kan komma att nyttjas, även sett till grundvattenförekomsternas kvantitativa och kvalitativa status. I vattentjänstplanen skulle det kunna framgå om det finns tillräckligt med vattentäkter och tillståndsgivna uttagsvolymmer för att tillgodose det framtida vattenbehovet. Det finns två vattenskyddsområden i kommunen som kan nämnas i planen.

I övrigt saknas det information om enskilda dricksvattenanläggningar och var det kan finnas behov av utbyggnad av det kommunala nätet. När det gäller påverkan kopplad till skyfall kan det översiktligt beskrivas hur skyfall kan komma att påverka dricksvattnet. Det är positivt att det finns en nödvattenplan i kommunen. I samband med angivna framtida arbeten så behöver även nödvattenplanen kontinuerligt ses över.

Kommentar: I vattentjänstplanen framgår att det finns behov av att utöka vattenproduktionen i Åstorps kommun och att avsikten är att utöka produktionen vid Kvidinge vattenverk för att klara den framtida vattenförsörjningen.

Mängden utläckage finns presenterats som nyckeltalet ILI (Infrastructure Leakage Index). Texten uppdateras med att utläckage även anges i procent.

Det finns uppgett hur reinvesterings behovet ser ut fram till år 2030.

Texten uppdateras angående vattenskyddsområde.

Spillvatten

Det framgår att spillvattnet från kommunens verksamhetsområden avleds till två olika reningsverk, där spillvatten från Åstorps tätort, Nyvång och Hyllinge renas i Nyvångs reningsverk medan Kvidinges spillvatten renas i Kvidinge reningsverk. Saneringsplaner för spillvattensystemet är kopplade till respektive reningsverk, där Kvidinges saneringsplan är daterad 2016 och planeras förnyas 2023, aktuell plan för Nyvångsverket är daterad 2018 och planeras förnyas under 2023. Länsstyrelsen anser att kommunen bör hänvisa till de förnyade saneringsplanerna från år 2023 för respektive reningsverk i slutversionen av vattentjänstplanen.

Bräddpunkter specifika för det två olika ledningsnäten nämns inte. Problematiken med tillskottsvatten på ledningsnätet anses orsakar bräddningar, vilka medför problem på reningsverken och ledningsnätet (bräddpunkter). Hur problemen ska åtgärdas nämns inte vidare för de specifika bräddpunkterna för respektive reningsverk tillhörande verksamhetsområden.

Vattentjänstplanen behöver redovisa det största bidragen från avlopps- och spillvatten till respektive vattenförekomst samt vilken påverkan befintliga och framtida utsläpp kan innebära för respektive förekomst. I denna sammanställning bör det framkomma var bräddningar sker samt påverkan på recipienter vilket framöver kan påverka kommunens möjligheter för att släppa ut spillvatten från befintliga reningsverk.

Klimatförändringar kommer att bidra till ökade skyfallsmängder och konsekvenserna av dessa för samtliga reningsverk inom kommunen ska presenteras i vattentjänstplanen. Det är därför ett viktigt underlag för hur vattentjänstplanen ska kunna användas i framtiden för den fysiska planeringen och tillgodose vattentjänsten, både i befintliga och nyetablerade verksamhetsområden.

Kommentar: Då saneringsplanerna har gjorts mer omfattande än vad som tidigare planerats är dessa inte klara förrän 2024. Tabellen under framtida arbete uppdateras. De nya saneringsplanerna kommer därför inte kunna tas med i den första versionen av vattentjänstplan.

Bräddpunkter redovisas som tidigare nämnts i Miljörapporterna. Länk till dessa har lagts till i granskningshandlingen av vattentjänstplanen.

Bedömningen av de objekt som riskerar att bli översvämmade har Åstorps kommun för avsikt att utföra till nästa revidering av vattentjänstplanen.

Dagvatten

Dagvattenpolicyn antogs politiskt 2013 och beskriver grundprinciperna som gäller för dagvattenhanteringen. Den dagvattenplan som är relevant för kommunen antogs politiskt 2016 och en ny plan förväntas under 2023. Länsstyrelsen anser att kommunen bör hänvisa till den nya dagvattenplanen (2023) i slutversionen av vattentjänstplanen, för att säkerhetsställa den långsiktiga planeringen av dagvattensystemet. Det presenteras inga befintliga verksamhetsområden för dagvatten och redogörelse om behov av nya områden förekommer. I planen redovisas inte till vilka recipienter dagvatten avleds till, utan en hänvisning till dagvattenplanen via länk. Kommunen nämner att samtliga vattendrag är biflöden till Vege å. Det framgår inte hur dagvattnets påverkan det har på respektive recipient. Det bör därför specificeras

var dagvattnet i kommunen avleds.

Det nämns under avsnittet att en dagvattenmodell är framtagen för delar av Åstorps kommun, dock nämns det inget om när denne är framtagen samt vilka delar som ingår eller ej. Kommunen bör komplettera modellen för samtliga delar/områden som berörs.

En kapacitetsutredning är genomförd och som visar vilka dagvattenledningar som har problem med trycklinjer i marknivå vid både ett 5- och 10-års regn, är gjord för Hyllinge, Kvidinge och Åstorp. Vidare i avsnittet nämns "Projektbaserade kapacitetsutredningar är även framtagna för problemområden inom Helsingborg stad." vilka inte är relevanta för Åstorps kommun. Av den information under avsnittet är det svårt att förstå om ovannämnda områden är samtliga verksamhetsområden för dagvatten eller om det finns fler befintliga områden och/eller behov finns för framtida områden. Det är därav svårt att yttra sig.

Det framkommer inte om tidigare analyser och identifierade åtgärds- och verksamhetsområden har utförts. Detta bör redan finnas etablerat inom kommunen och Länsstyrelsen anser att ett påskyndande av dessa måste prioriteras för att säkerhetsställa vattentjänsten med dess behov tillgodoses. För dagvatten behöver också befintlig och potentiell påverkan avseende kvalitetsfaktorn hydromorfologi redovisas.

Kommentar: *Ny dagvattenplan håller på att tas fram. Denna förväntas kunna antas under första halvåret 2024. På grund av förseningen kommer den nya dagvattenplanen inte kunna tas med i den första versionen av vattentjänstplan. Tabell med framtida arbete uppdateras med ny info.*

Skyfallskartering och kapacitetsutredning gällande dagvatten i Åstorp, Hyllinge och Kvidinge har tagits fram 2022. Texten under dagvatten förtydligas och uppdateras.

Utbyggnad på landsbygden

Under avsnittet nämns att den senaste antagna landsbygdsstrategin antogs 2011 och hänvisning ges till en länk som inte kopplar en till strategin. Det nämns vidare att utbyggnaden av allmänna VA-anläggningar har pausats i väntan på en ny behovsbedömning. Av lagen om allmänna vattentjänster 6 b framgår det att en vattentjänstplan ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. I förslaget till vattentjänstplan för Åstorps kommun saknas en långsiktig planering för vilka områden utan för befintligt VA som ska tillgodoses. Det finns därav inget underlag för Länsstyrelsen eller kommuninvånare att yttra sig över.

Längre ner i vattentjänstplanen finns en tidsplan för framtagandet av en ny behovsbedömning, vilken planeras ske 2023-2026. Länsstyrelsen anser att detta arbete bör påskyndas och presenteras för kommuninvånarna för att kunna ha möjlighet att yttra sig över.

Kommentar: *Arbetet med att ta en ny behovsbedömning och landsbygdstrategi är omfattande och kommer därför inte att vara klart innan vattentjänstplanen planeras att antas.*

Skyfall

Länsstyrelsen noterar att en övergripande skyfallsanalys tagits fram som identifierar objekt som riskerar att översvämmas med ett vattendjup på 0,1 meter eller mer vid skyfall. Av dokumentet framgår inte omfattning eller vilka objekt som omfattas. Av vattentjänstplanen framgår att det för objekten som tagits fram i skyfallsanalyserna behöver studeras vidare för att kunna bedöma de verkliga förhållandena avseende risk för översvämning vid de utpekade anläggningarna. Länsstyrelsen välkomnar att en sådan bedömning finns med i den slutliga versionen av vattentjänstplan. I bedömningen bör det också inkluderas hur dricksvattnet kan påverkas av skyfall.

Utöver kartläggningen återstår kommunens bedömning av vilka förslag på åtgärder som behövs för att skyfallssäkra anläggningar där behov finns. Det är viktigt att åtgärderna preciseras då de också är ett underlag för kommunens översiktsplanering i enlighet med PBL 3 kap. 5 § punkt 4.

Kommentar: *Bedömningen av de objekt som riskerar att bli översvämmade kommer att utföras till nästa revidering av vattentjänstplanen. Att veta vilka objekt som riskerar att översvämmas är ett steg i en plan för hur dessa ska skyddas. De objekttyper som är med i analysen finns angivna i avsnittet om skyfall, dessa innefattar anläggningar i dricks-, spill- och dagvattennätet.*

Samrådskrets

Det framgår av det inskickade missivet av vem utöver Länsstyrelsen som har fått ta del av samrådsunderlaget för vattentjänstplanen.

Havs- och vattenmyndigheten, 2023-11-01

Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende. Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.

Kommentar: *Noteras*

Naturvårdsverket, 2023-11-03

Naturvårdsverket vill bidra med små förbättringsförslag kopplat till dagvatten. I övrigt avstår vi från att yttrande oss över förslag till beslut om Vattenförsörjningsplan för Åstorp.

Vi föreslår att ni utvecklar definitionen i begreppslistan för vad dagvatten är. Det för att tydliggöra att inte allt regn omfattas. Ex. kan definitionen i NFS 2016:6 användas där dagvatten definieras som "Nederbördsvattnet, dvs. regn- eller smältvattnet, som inte tränger ned i marken, utan avrinner på markytan."

I andra stycket under rubriken Dagvatten föreslår vi några justeringar. Naturvårdsverket har i ett regeringsuppdrag tagit fram vägledning till stöd för att nå de av regeringen beslutade etappmål 1-2, vilka sätter ramarna för hur Sverige nationellt ska arbeta med dagvattenfrågor. Kortfattat kan etappmålen sammanfattas med att senast 2023 ska en hållbar dagvattenhantering integreras i planering och byggande. Senast 2025 ska de kommuner med risk för betydande påverkan av dagvatten från befintlig bebyggelse, ha genomfört en kartläggning samt tagit fram en handlingsplan för en hållbar dagvattenhantering. Länken nedan tar dig till Naturvårdsverkets vägledning gällande etappmål 1 och 2. Fel länk på sidan! Rätt länk ska vara: Hållbar dagvattenhantering (naturvardsverket.se) Under rubriken Definition och avgränsningar så kan det förtydligas att då skyfall inte tränger ner i marken, utan avrinner på markytan så inkluderas avrinningen i dagvattendefinitionen.

Kommentar: *Det är vattentjänstplan som är ute på samråd inte en vattenförsörjningsplan. Texten under dagvatten ses över och förbättringsförslagen arbetas in.*

Kommuner eller kommunala bolag

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Åstorps kommun, 2023-11-20

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av samrådshandlingarna för Vattentjänstplan Åstorps kommun och vill framföra följande synpunkter:

Förslag till vattentjänstplan ger endast en nulägesbild av kommunens vattenförsörjning. Det saknas specifik information/förslag för att långsiktigt kunna tillgodose behovet av allmänna vattentjänster i kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar således ta del av alla underliggande planerade åtgärder, som vattentjänstplanen hänvisar till, för att kunna säkerställa kommunens framtida vattenförsörjning.

Kommentar: *För att få tillgång till mer material än det som redovisas i vattentjänstplanen kontakter ni NSVA så ser vi tillsammans över hur vi ska hantera detta. Dessa underlag är inte offentliga och redovisas därför inte i vattentjänstplanen.*

Vattentjänstplanen ska uppdateras var fjärde år och har redovisat vilka dokument och planer som ska ses över innan nästa uppdatering. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att nästa version av Vattentjänstplanen även ska tydligare visa vilka åtgärder som kommunen och NSVA behöver vidta för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera även vid skyfall.

Kommentar: *Bedömningen av de objekt som riskerar att bli översvämmade kommer, att utföras till nästa revidering av vattentjänstplanen. Att veta vilka objekt som riskerar att översvämmas är ett steg i en plan för hur dessa ska skyddas. De objekttyper som är med i analysen finns angivna i avsnittet om skyfall, dessa innefattar anläggningar i dricks-, spill- och dagvattennätet.*

Hur förslag till vattentjänstplanen förhåller sig till klimatförändringar beskrivs bristfälligt och endast genom att en skyfallskartering är gjord samt att kommunen tar höjd för ökande och mer intensiva skyfall. Det samhällsbyggnadsförvaltningen framförallt saknar är klimatanpassningsåtgärder som även inkluderar kommande värmeböljors påverkan på vattentjänsterna. Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig i nuläget frågande till hur kommunen och NSVA planerar att hantera en framtida vattenbrist på grund av exempelvis torka vid ökande temperaturer och längre värmeböljor.

Kommentar: *NSVA planerar för en trygg vattenförsörjning i delägarkommunerna.*

Vattentjänstplanen är framtagen efter de krav som anges i Lagen om allmänna vattentjänster. I denna anges endast att kommunen ska undersöka vilka objekt i den allmänna VA-anläggningen som kan påverkas av skyfall och hur man säkrar dessa.

Förslag på åtgärder vid överbelastning av spillvattenledningarna bör ingå i kommunens vattentjänstplan. Det bör även redovisas hur kommunen och NSVA ska jobba förebyggande för att undvika att överbelastning på VA-nätet uppstår. Ansvarsfördelning kan med fördel inkluderas i denna utökade redovisning.

Kommentar: *Angående ansvarsfördelningen är det VA-huvudmannen som har ansvar för de kommunala VA-anläggningarna. VA-huvudman i Åstorps kommun är Tekniska kontoret i Åstorps kommun. NSVA är ett driftbolag för VA.*

Tillskottsvattnet som finns i Åstorp beror främst på diffusa källor vilket gör att det är svårt att komma med konkreta åtgärder innan fler utredningar görs. Då nya saneringsplaner håller på att tas fram för Nyvångs reningsverk och Kvidinge reningsverk kommer detta uppdateras kommer detta att arbetas in i kommande vattentjänstplan.

Bjuvs kommun, kommunstyrelsens förvaltning, 2023-11-10

Synpunkter

Bjuvs kommun saknar en tydlig redogörelse för Åstorps kommuns mål för utvecklingen av allmänna VA-anläggningar och vattentjänster samt de strategier och insatser kommunen planerar att vidta för att nå uppsatta mål.

Kommunen kan inte utläsa i förslaget vilken utvecklingen av framtida vattenanläggningar som planeras samt behov av anslutning till nya bebyggelseområden i linje med översiktsplanen. Kommunen kan inte utläsa hur hanteringen av skyfall vid reningsverk ska ske och hur detta i sin tur riskerar att belasta och påverka vattendrag. Bjuvs kommunen är även intresserad av vilka åtgärder som ska vidtas för att skapa robusta långsiktiga system som linjerar med översiktsplanens utpekanden. Detta behövs för att förstå hur utvecklingen av Åstorps kommuns vattentjänster påverkar Bjuvs kommun.

Kommentar: Bedömningen av de objekt som riskerar att bli översvämmade kommer att utföras till nästa revidering av vattentjänstplanen. Även övriga synpunkter kommer att arbetas med i framtida vattentjänstplaner.

Räddningstjänsten Söderåsen

Yttrande Vattentjänstplan Åstorps kommun

Åstorps kommun

Räddningstjänsten har tagit del av samt granskat inkomna handlingar och har nedanstående synpunkter:

Brandvattentillgång och släckvattenhantering behöver säkerställas i vattentjänstplanen enligt branschstandard P114 (Svenskt Vatten) så att tillgång till brandposter säkerställs i kommunen. Det behöver också säkerställas att kontaminerat släckvatten kan omhändertas på ett säkert sätt så att det inte påverkar miljön negativt i samband med släckinsatser.

Kommentar: Frågan om brandvatten hanteras i detaljplanearbetet och inte i vattentjänstplanen. NSVA har ett avtal med Åstorps kommun om att de ska vara behjälpliga med planering av brandvattenförsörjning. Kommunen har även en "Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Klippan och Åstorps kommuner" (2021-12-14) där förutsättningarna för hur släckningsarbete ska bedrivas anges. Släckvatten ska tas omhand innan det når de kommunala VA-nätet och räddningstjänsten bör se till att de har utrustning för detta.

Varken brand- eller släckvatten är ett ansvar som faller under LAV och tas därför inte upp i vattentjänstplanen.

Medborgare 1

Under kapitel: Inledning

Inledningen är svårbegriplig.

Ett förtydliga kring hur vattentjänstplanen:

- 1) "skapar bättre förutsättningar"
- 2) vad innebär "Kommunens bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli merflexibel med lagändringen då en enskild anläggning för VA kan godtas i större utsträckning om den uppfyller kravet på skydd mot människors hälsa eller miljön" i praktiken
- 3) Vilket beslut avses i meningen " Beslutet innebär konkret en omskrivning och ändring i LAV 6 § som reglerar kommunens skyldighet att ordna vattentjänster samt tillägget av att enaktuell vattentjänstplan ska finnas i varje kommun", är det kommunens beslut?

Kommentar: *Under sommaren 2022 beslutades om ändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) I ändringarna framgår det att varje kommun ska ta fram en vattentjänstplan. Det finns även med en text i ändringen där det står att " Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön". Detta har tidigare inte funnits med och om man läser om bakgrunden till lagen så bör detta betyda att en enskild anläggning ska kunna godtas i större utsträckning, men detta är inte ännu helt klarlagt då lagändringen är ny.
Beslut i punkt 3 avser beslutet om ändringarna i LAV 2022.*

Både inledning och hela dokumentet bör skrivas om i klarspråk så att en lekman förstår (se krav i språklagen).

Kommentar: *Texten ses över ytterligare en gång för att försöka skriva tydligt utan svåra ord.*

Under kapitel: Kommunal VA-verksamhet

Omfattning av kommunal VA-verksamhet bör omfatta VSD för hela Björnås på sikt. Planen bör även ta i beaktande det arbete som pågår avseende ändring av översiktsplan för Björnås.

Under kapitel: Dagvatten

Vad betyder ABVA-föreskrifter. Är ABVA en förkortning för något. Använd klarspråk så att en lekman förstår.

Kommentar: *Om det finns planer på att ändra översiktsplanen för Björnås bör kommunen i samverkan med NSVA göra en bedömning om detta ska försörjas med kommunalt VA eller enskilda anläggningar. I detaljplaneskedet kommer detta att utredas mer detaljerat och om utbyggnad sker och bedömningen är att det ska försörjas med kommunalt vatten och avlopp kommer området att införlivas i verksamhetsområde för de tjänster som det har behov av.
ABVA står för Allmänna Bestämmelser för brukandet av familjen Helsingborgs allmänna vatten- och avloppsanläggningar, begreppslistan uppdateras med detta.*

Generellt

Vattentjänstplanen tycks i stora delar enbart bestå av uppräknings av andra dokument såsom översiktsplan, saneringsplan, dagvattenbrunn, dagvattenpolicy. Vad är avsikten med detta och hur ska vattentjänstplanen användas i kommunen och vilken relation har vattentjänstplanen till dessa dokument? Förklara gärna i inledningen hur vattentjänstplanen är avsedd att användas. När ni vet hur den ska användas, då blir det också lättare att komma fram till upplägget och innehållet i vattentjänstplanen.

Kommentar: *I inledningen framgår vad syftet är med vattentjänstplanen är och varför den tas fram. I vattentjänstplanen har vi valt att hänvisa till olika dokument istället för att skriva in dessa då de uppdateras med olika intervaller. De dokument du nämnder (förutom dagvattenbrunn) är underlag som används vid långsiktig planering av den allmänna VA-anläggningen.*

Jag saknar ett konkret förslag på kommunen utbyggnadsplaner för sitt VA-verksamhetsområde. Vattentjänstplanen tycks mer vara en nulägesbeskrivning av hur verksamhetsområdet ser ut idag. Vad är den långsiktiga planen för till exempel Björnås, Kärreberga, Sånnavägen i Kvidinge, Västra Sönnarslöv, områden kring Grytevadvägen/Hummlarsvägen/Tranarpsvägen med mera?

Kommentar: *Verksamhetsområde utökas om det bedöms finnas ett behov av detta och att en allmän lösning är det som bäst löser behovet. För landsbygden planerar Kommunen och NSVA att utföra en ny behovsbedömning då ändringarna i Lagen om allmänna vattentjänster berör detta.*

- Finns det några utbyggnadsplaner för olika typer av verksamhetsområde?
- Vad är vattentjänstplanens planeringshorisont? *Enligt förarbetena i lagen är en långsiktig planering ca 12 år.*

- När i tid avses olika områden byggas ut? *Detta är ett område som skulle kunna utvecklas i kommande vattentjänstplan. Det hänger också samman med en ny behovsbedömning på landsbyggen och kommunens vilja att exploatera olika områden.*
- Hur länge avser kommunen att INTE bygga ut ett område med till exempel VSD? *Om bedömningen är att det inte finns något behov av vattentjänster finns det inga avsikter att bygga ut ett område och då kommer inte detta göras.*
- Under hur lång tidsfront gäller kommunens vattentjänstplan avseende att utöka VA-verksamhetsområdet/bygga ut och om/förnya ledningsnätet? *Ombyggnad och förnyelse pågår enligt reinvesteringsplanen. Att utöka verksamhetsområde görs om det finns behov och beslutas då av VA-huvudmannen.*
- Under hur lång tidsfront gäller kommunens vattentjänstplan avseende att INTE utöka VA-verksamhetsområdet/bygga ut och om/förnya ledningsnätet? *Ombyggnad och förnyelse pågår enligt reinvesteringsplanen. Att utöka verksamhetsområde görs om det finns behov och beslutas då av VA-huvudmannen.*
- Hur ofta omprövas vattentjänstplanen och hur kan man påverka den? *Vattentjänstplanen ska aktualitetsprövas var fjärde år enligt LAV. Vid förändringar av vattentjänstplanen ska planen samrådas och ställas ut enligt LAV, då finns det möjlighet att uttrycka sina synpunkter.*
- Vad kan man som medborgare om man vill påverkas planen efter att den har antagits? *Frågan behöver förtydligas för att vi ska kunna svara på den.*

Relation till gällande översiktsplan

Det är svårt att utläsa hur den långsiktiga planeringen i vattentjänstplanen påverkar eller följer intentionerna i gällande översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Det gör det svårt att följa hur man kommit fram till att planerna inte medför en betydande miljöpåverkan.

Bedömningen har gjorts på vattentjänstplanen och bedömningen som utförts är att den i sin nuvarande form inte medför någon betydande miljöpåverkan. Bedömningen har gjorts utifrån Naturvårdsverkets handledning.

När och var accepteras enskilda VA-anläggningar?

Jag anser att man i vattentjänstplanen på ett tydligt sätt ska ta ställning till områden och vilka bedömning förutsättningar som gäller vid de tillfällen då kommunen accepterar att enskilda VA-anläggningar anläggs och vilka krav som gäller i dessa fall.

Kommentar: *Detta är något som kommunen och NSVA ska titta vidare på framöver då man behöver titta på en ny behovsbedömning och vilka enskilda avlopp som kan anses vara godtagbara.*

Förtydliga hur ni svarar på frågor:

1. hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster.

För att kunna ta hand om avloppsvatten och leverera dricksvatten till de abonnenter som finns och tillkommer i framtiden görs utredningar med framtidsscenarioer som baserar sig på bland annat kommunens befolkningsprognoser.

2. vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.

I vattentjänstplanen har de objekt som skulle kunna bli påverkade vid ett skyfall markerats på en karta. Arbetet med att säkra de som behöver säkras pågår. Av säkerhetsskäl redovisas detta inte mer detaljerat.

3. På vilket sätt tar planen hänsyn till gällande översiktsplan och fördjupade översiktsplaner?

Som beskrivits ovan tas hänsyn till hur översiktsplanen beskriver hur kommunen vill växa i planeringen av VA-anläggningen.

Karta

Kartan över "Allmänna VA-anläggningar som riskerar ta skada vid kraftigt skyfall i Åstorps kommun" är ju nästan obegriplig. Det behövs en teckenförklaring och det behövs mer informationen när man väl fattat att man kan klicka på de orange/gula prickarna. Vad betyder innehållet som dryker upp när man klickar på prickarna?

Kommentar: Av säkerhetsskäl visas inte mer detaljer i kartan.